



VIROLAHTI
Rakennusvalvonta
Lupanumero 935-2022-6

KATSELMUSPÖYTÄKIRJA
Käyttöönottokatselmus
30.6.2022

HAKIJAT

VIROLAHDEN KUNTA
PL 14, 49901 VIROLAHTI

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistötunnus	935-431-0003-0197
Kylä	VIROJOKI
Tilan nimi ja rekisterinumero	Repola 3:197
Kiinteistön pinta-ala	9 599 m ²
Osoite	Itätie 13, 49900 VIROLAHTI
Työt oltava valmiit	16.2.2027 mennessä

RAKENNUKSET

Rakennustunnus	1 (VTJ-PRT 100009467U)
Rakennuksen osoite	Itätie 13, 49900 VIROLAHTI
Rakentamistoimenpide	muu muutostyö
Rakennusluokitus	Terveys- ja hyvinvointikeskukset

TYÖNJOHTAJA

Vastaava työnjohtaja	Kemppainen Sami (25.2.2022 -)
IV-työnjohtaja	Penttilä Simo Petteri (22.3.2022 -)

SUUNNITTELIJAT

Pääsuunnittelija	Jämsä-Lavonen Jenni Maria Elisabet
Rakennussuunnittelija	Jämsä-Lavonen Jenni Maria Elisabet

TOIMENPIDE

Vesivahinkokorjaus ja vähäiset tilamuutokset

KATSELMUS

Läsnäolijat

Käyttöönottokatselmus

Hyväksytyt

Jouko Pulkkinen Tasorak Oy
Veikko Tylli Miehikkälän kunta
Markku Uski Miehikkälän kunta
Jari Metso Miehikkälän kunta
Sami Kemppainen Kymenlaakson Rakennus Oy
Timo Koho Kymenlaakson Rakennus O

Valmiusaste
Huomautus

70

lattialistoitusten nurkat käytävä lävitse
- lämmityspattereiden yläpuolelta
- putkien mansetit vesi- ja lämmitysputkien lattian rajaan
- ovien taakse kumitulpat törmäyksen estämiseksi
- ovien karmien alareunaan väritön silikonilla
- ovien säätö laahuksien osalta
- ikkunoiden välit siivottava
- ulkopaneelien paikkamaalaus
- iv-mittauksissa lajitettava kattolevyt kunnolla
- päätyikkunoiden kalvotus (käänteikköikkunoiden)

Hyväksytty 20.07.2022

935-2022-0006

§ 7

Jari Metso

Miehikkälä Rakennusvalvonta

www.lupapiste.fi





- numeroinnit oviin ja kattoon opasteet
- lavuaarien putkien maalaukset

15.7.2022 pidetyssä jälkitarkastuksessa huomautukset olivat pääsääntöisesti korjattu. Osassa väliovissa tarvitsee vielä alalahuksia säätää äänieristävyden takia.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Lupamääräys	Päivämäärä
Rakennustöiden vastaava työnjohtaja	24.2.2022
Ilmanvaihtolaitteiston vastaava työnjohtaja	22.3.2022

Rakennepiirustukset
Ilmanvaihtosuunnitelma

KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

Katselmus	Päivämäärä	Suorittaja	Hyväksyminen
Aloituskokous	2.3.2022	Metso Jari	Hyväksytty
Rakennekatselmus. Vastaava työnjohtaja tekee katselmuksen hyväksytyjen rakennesuunnitelmien perustella ja liittää tarkastuspöytäkirjan katselmuksen jälkeen lupapisteen rakentamisosioon.			
Loppukatselmus			
LVI-katselmus. Vastaava työnjohtaja tekee katselmuksen hyväksytyjen rakennesuunnitelmien perustella ja liittää tarkastuspöytäkirjan katselmuksen jälkeen lupapisteen rakentamisosioon.			
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen.			

Virolahti

30.6.2022



Hyväksytty 20.07.2022
Jari Metso
rakennustarkastaja

935-2022-0006

§ 7

Jari Metso

Miehikkälä - Rakennusvalvonta

www.lupapiste.fi



VIROLAHTI
Rakennusvalvonta
Lupanumero 935-2022-6

KATSELMUSPÖYTÄKIRJA
Käyttöönottokatselmus
30.6.2022

3 / 3

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Tämän päätöksen antopäivä on 30.6.2022.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 14.7.2022.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan asianomaiselle viranomaiselle ja toimitetaan osoitteella

Osoite:
rakennusvalvonta@miehikkala.fi tai
MIEHIKKÄLÄN KUNTA
Lupajaosto
Keskustie 4 A
49700 MIEHIKKÄLÄ



Hyväksytty 20.07.2022

935-2022-0006

§ 7

Jari Metso

Miehikkälä - Rakennusvalvonta

www.lupapiste.fi