



11.04.2024

---

Vastaanottaja	Kohde
Asianosaiset lupapiste.fi-palvelu	9999999999 Jermulantie 80

---

Miehikkälän rakennusvalvonta on pyytänyt lausuntoa Kymenlaakson pelastuslaitokselta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen. Hakemus koskee aurinkovoimalan rakentamista. Kohteen osoite on Jermulantie 80, 49750 Miehkälä (kiinteistötunnus: 489-411-30-0).

Rakennushankkeen tiedot: Aurinkovoimalan rakentaminen Miehkälään. Voimala koostuu aurinkopaneelikentistä, jotka sijoitetaan nykyiselle Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle. Voimalan alue on noin 135 hehtaaria. Paneeliryhmien ympärillä kulkee huoltotiet, joita pitkin pääsee kiertämään myös koko alueen ympäri. Voimala sijaitsee aidatulla alueella, joka on jaettu kolmeen eri osaan. Osia rajaa olemassa olevat voimalinjat. Muuntamot tullaan sijoittamaan näiden voimalinjojen läheisyyteen, lähelle sisääntuloportteja. Jokaiselle eri alueelle on oma sisääntuloportti, joiden lisäksi alueiden välillä on portteja. Voimala sijaitsee lähellä Miehkälän kunnan keskustaa, jonka lähellä on pelastuslaitokselle tulipalotilanteessa tarvittavia vedenottoaikoja.

#### Huomiot:

- Aurinkovoimalan huoltoteiden ja voimalalle vievien teiden osalta on huomioitava, että ne täyttävät pelastustien vaatimukset. Teiden tulee olla raskaille pelastusajoneuvoille (säiliöauto) kuljettavassa kunnossa. (379/2011: 9, 11 ja 14 §)
- Aurinkovoimala-alueen porttien osalta on huomioitava, että niiden kautta päästään kulkemaan onnettomuustilanteessa pelastusajoneuvoilla. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi sisääntuloporteille sijoitettavilla pelastuslaitoksen reittiavaimen avainsäilyillä (putkilukko). (379/2011: 9 ja 14 §)

#### Suosituks:

- Voimala-alueen ympärillä on suositeltavaa huomioida maastopalovaaran ehkäiseminen, esimerkiksi palavan aluskasvillisuuden poistolla riittävän laajalta alueelta.

#### Muuta:

- Kohteen käyttöönoton jälkeen kohteen toimintaa ja turvallisuusjärjestelyjä on hyvä perehdyttää pelastuslaitoksen pelastustoimintaa suorittavalle henkilöstölle.

Muilta osin pelastusviranomaisen ei havainnut huomautettavaa tai kommentoitavaa lupahakemuksessa.

Pelastusviranomaisen arvioi, että hankkeessa on tarpeellista suorittaa pelastusviranomaisen toimesta tarkastus rakennushankkeen aikana (pelastuslaki 379/2011, 81 a §) muun muassa pelastustoiminnan edellytyksiä koskevien suunnitelmien, lupamääräysten ja säännösten noudattamisen valvomiseksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tilata tarkastus viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen rakennuskohteen haluttua käyttöönottoajankohtaa, mikäli rakennusvalvonta asettaa pelastusviranomaisen tarkastuksen lupaehdoksi. Lähtökohtaisesti pelastusviranomaisen tarkastus suoritetaan rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.



11.04.2024

---

**Sovelletut säädökset ja oikeushjeet**

Pelastuslaki 379/2011

*PM*



Palomestari  
Petja Marin