

## Oikaisuvaatimus jätevesilaskutuksesta

TeknLtk 25.09.2024 § 10

---

Valmistelija

Kunnaninsinööri Sami Nivuslammi

Vesilaitoksen kulutuspisteen 1000141 omistaja hakee tekniseltä lautakunnalta hyvitystä jätevesimaksuun.

Putkirikko on havaittu 6.1.2024 ja se on tapahtunut ulkorakennuksessa, tilassa jossa ei ole viemärointiä kunnan jätevesiviemäriin. Kyseisessä ulkorakennuksessa on myös vesimittari. Vesi on valunut piharakennuksen lattiarakenteiden läpi ja oviaukosta pihalle.

Vesimittari on luettu 30.9.2022, jolloin lukema on ollut 1997 m<sup>3</sup>. 30.9.2023 mittarin lukema on ollut 2019 m<sup>3</sup>. 6.1.2024 mittarin lukema on ollut 2058 m<sup>3</sup>.

Mittarin lukemien mukaan vedenkulutus 12 kk:ssa (30.9.2022-30.9.2023) on ollut 22 m<sup>3</sup>, eli 1,8, m<sup>3</sup> kuukaudessa.

Ajalla 30.9.2023-6.1.2024 (n. 3 kk) kulutus on ollut 39 m<sup>3</sup>, normaalilla vedenkulutuksella kulutus olisi ollut n. 6m<sup>3</sup>.

Asiakkaan mukaan vedenkulutuksessa ei ole tapahtunut mitään muuta poikkeavaa, kuin vuoto. Tästä voidaan laskea vuotaneen veden määrän olevan arviolta n. 33 m<sup>3</sup>. Hyvityshakemuksen liitteenä olevien valokuvien perusteella voidaan todeta vettä valuneen pihamaalle.

Tämän kuutiomäärän kulutuspisteen 1000141 osalta omistaja hakee hyvitystä.

Käytäntönä on ollut, että vuotovahinkotapauksessa jätevesi hyvitetään mikäli pystytään osoittamaan ettei vuotovesi ole mennyt viemäriin.

Esittelijä

Virolahden tekninen johtaja Ilkka Jantunen

Ehdotus

Kuntatekniikan lautakunta päättää hyvittää vesi- ja jätevesien tasauslaskusta 33 m<sup>3</sup>:n osuuden jätevedestä, joka on arvion mukaan vuotanut viemäriverkoston ulkopuolelle. Hyvitys on 119,79 € euroa (alv 0%), eli 148,40 euroa (sis. alv 24%). Mittarin lukema pyydetty tasauslaskua varten asiakkaalta 31.8.2024.

Koska vesimittari sijaitseen ulkorakennuksessa ja rakennuksen lämpimänä pitäminen, etenkin nyt vesivaurioituneena on haasteellista, tulee vesimittarin ja -putkiston sijaintipaikan toimintaolosuhteet varmistaa esim. siirtämällä vesimittari

asuinrakennukseen lämpimään viemäroityyn tilaan. Mikäli vesimittarin/-putkiston toimintaolosuhteisiin ei tehdä muutoksia, jatkossa ei hyvitetä tästä samasta syystä aiheutuneita jätevesiä.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.